

ZP/PN/01/2018

Gorzów Wlkp., 12.02.2018r.

do wszystkich Wykonawców
biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: **postępowania przetargowego pn. „Przebudowa z rozbudową kanalizacji odcieków z kwater składowiska odpadów w Gorzowie Wielkopolskim;**
Numer ogłoszenia: 511163-N-2018; **data zamieszczenia:** 29.01.2018r. -
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane.

W odpowiedzi na pytania z dnia 12.02.2018r. do SIWZ dotyczącego w/w zadania, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający informuje:

Pytanie 1:


Specyfikacja techniczna ST .03 pompownia odcieku, zakłada monitoring pracy przepompowni-tłoczni przez sterowniki PLC i przesyłania danych za pomocą radiomodemów do komputera wyposażonego w aplikacje do odbioru danych, natomiast w projekcie wykonawczym brak jakichkolwiek informacji na temat przesyłania danych za pomocą radiomodemów. Czy Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy wyposażenia przepompowni w urządzenia do przesyłania danych za pomocą radiomodemów, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie projektu wykonawczego.

Odpowiedź 1:


Zamawiający rezygnuje z zakładania monitoringu pracy przepompowni przez sterowniki PLC i przesyłania danych za pomocą radiomodemów ze względu na stały dozór obiektu.

W związku z powyższym nie będzie wymagał od wykonawcy wyposażenia przepompowni w urządzenia do przesyłania danych za pomocą radiomodemów.

Przygotował:



Zatwierdził:



PROKURENT SAMOISTNY

Monika Piaskowska