

Do wszystkich wykonawców
biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: **postępowania przetargowego pn. „Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Gorzowie Wielkopolskim”;** Numer ogłoszenia: 597259-N-2018; data zamieszczenia: 31.07.2018r. - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane.

W odpowiedzi na pytań z dni 06.08.2018r., 07.08.2018r., 09.08.2018r. do SIWZ dotyczącego w/w zadania, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający informuje:

Pytanie 1:

Czy inwestor zgadza się na bezpłatne wykorzystanie materiałów z bilansu mas ziemnych do warstwy filtracyjnej lub wykonania nasypów jeśli dany materiał spełnia potrzebne parametry.

Odpowiedź 1

Inwestor zgadza się na wykorzystanie materiałów z bilansu mas ziemnych do warstwy filtracyjnej lub wykonania nasypów jeśli dany materiał spełnia potrzebne parametry.

Pytanie 2

Czy kubatura nasypów zawiera także nasypy przy rampie zjazdowej.

Odpowiedź 2

Kubatura nasypów zawiera nasypy przy rampie i drodze zjazdowej.

Pytanie 3

Wykonawca – [REDAKTOWANE]
zwraca się z prośbą do Zamawiającego o udostępnienie przedmiarów robót branżowych w wersji edytowalnej, które ułatwią dokonanie wyceny i przygotowanie oferty przetargowej przedmiotowego zamówienia publicznego.

Odpowiedź 3

Zamawiający nie posiada wersji edytowalnej przedmiaru robót.

Pytanie 4

Wykonawca – [REDAKTOWANE]
zwraca się do Zamawiającego z prośbą o wyznaczenie terminu wizji lokalnej.

Odpowiedź 4

Termin wizji lokalnej należy indywidualnie uzgodnić z Inwestorem.

Pytanie 5

Dotyczy ogrodzenia zbiornika na odcieki – jaki jest powód braku ogrodzenia zbiornika na odcieki z wszystkich stron? Czy Zamawiający będzie wymagał pełnego ogrodzenia zbiornika?

Odpowiedź 5

Dwa boki zbiornika znajdują się na skarpach i nie wymagają ogrodzenia.

Pytanie 6

Dotyczy ogrodzenia zbiornika na odcieki – na rysunku szczegółowym zbiornika nr 05 wskazano wyposażenie ogrodzenia w furtkę. Czy Zamawiający będzie wymagał montażu bramy w ogrodzeniu zbiornika?

Odpowiedź 6

Zgodnie z opisem wymagana jest jedynie furtka.

Pytanie 7

Dotyczy zasilania zbiornika na odcieki z funkcją p.poż. przez sieć wodociągową DN32 – W związku z połączeniem skażonego biologicznie odcieku z siecią wodociągową zgodnie z wymogami warunków technicznych na odcinku należy zaprojektować zasuwę zwrotną – antyskażeniową odpowiedniego typu. W projekcie nie wskazano powyższego rozwiązania. Czy Zamawiający posiada na wpięciu sieci na zakład odpowiednią armaturę przeciwdziałającą wtórnemu skażeniu sieci zewnętrznej? Jeżeli tak, to czy Zamawiający potwierdza, że woda w odcinku od wskazanej armatury do projektowanego do wykonania zbiornika nie będzie użytkowana do celów spożycia ze względu na możliwość wtórnego zanieczyszczenia biologicznego? Jeżeli nie, to czy należy przewidzieć zabudowę wskazanej armatury w ramach wykonania zadania i czy Zamawiający dostarczy odpowiednią uzupełniającą dokumentację?

Odpowiedź 7

Zamawiający potwierdza, że woda w odcinku od wskazanej armatury do projektowanego do wykonania zbiornika nie będzie użytkowana do celów spożywczych. Zamawiający posiada zawór antyskażeniowy na wpięciu sieci na zakład.

Pytanie 8

Dotyczy zbiornika na odcieki – wskazano wykorzystanie zbiornika na odcieki w ramach funkcji p.poż. – Czy Zamawiający posiada uzgodnienie powyższego rozwiązania z rzeczoznawcą do spraw p.poż.?

Odpowiedź 8

Dokumentacja została uzgodniona z rzeczoznawcą do spraw p.poż.