

Do wszystkich wykonawców
biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Gorzowie Wielkopolskim”;
Numer ogłoszenia : 597259-N-2018; data zamieszczenia: 31.07.2018r. –
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane.

W odpowiedzi na pytania z dnia 16.08.2018r. do SIWZ dotyczącego w/w zadania, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz.1579 ze zm.) Zamawiający informuje:

Pytanie 1:

Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o odpowiedź na pytanie:

Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę płyt wielootworowych o powierzchni ponad 1 m² na płyty o wymiarach 0,4x0,6 m lub o wymiarach 0,75x1 m. w związku z brakiem na rynku płyt o powierzchni ponad 1 m². Prosimy również o podanie grubości płyt.

Odpowiedź 1

Zamawiający odpowiada:

Wyrażamy zgodę na zmianę płyt wielootworowych o powierzchni ponad 1 m² na płyty o wymiarach 0,75x1,0 m i grubości min. 0,125 m.